

## Formularz ofertowy

na wykonanie zamówienia p.n. :

"Przeгляд sprężarek i osuszaczy firmy CompAir znajdujących się w pomieszczeniu sprężarkowi 01/08 wraz z urządzeniami towarzyszącymi lokalizacja: A. Sokołowskiego 11".

## 1 Wykaz urządzeń podlegających przeglądowi i konserwacji oraz zakres prac:

I.p.	lokalizacja	nazwa urządzenia	producent	typ, model	nr fabryczny	zakres konserwacji i przeglądu	wynagrodzenie ryczałtowe netto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sprężarkownia. 1 - środkowe skrzydło BG	Sprężarka śrubowa L07 nr 1	CompAir	L07-10A	BA30688001	przeгляд po 12000h*	
2	Sprężarkownia. 1 - środkowe skrzydło BG	Sprężarka śrubowa L07 nr 2	CompAir	L07-10A	BA30705001	przeгляд po 12000h*	
3	Sprężarkownia. 1 - środkowe skrzydło BG	Sprężarka śrubowa L05 nr 1	CompAir	L 05	BA32183001	przeгляд roczny**	
4	Sprężarkownia. 1 - środkowe skrzydło BG	Sprężarka śrubowa L05 nr 2	CompAir	L 05	BA32168001	przeгляд roczny**	
5	Sprężarkownia. 1 - środkowe skrzydło BG	Osuszacz adsorpcyjny 1	CompAir	DPS 7 BMH	D002466	przeгляд roczny***	
6	Sprężarkownia. 1 - środkowe skrzydło BG	Osuszacz adsorpcyjny 2	CompAir	DPS 7 BMH	D002467	przeгляд roczny***	
<b>Razem</b>							<b>- zł</b>

\* Zakres przeglądu i konserwacji sprężarki L-07 obejmuje wszystkie wymagane przez producenta czynności po 12 000 godzin pracy/ 36 miesiącach pracy w szczególności :

- 1 Pakiety C, D, E, V wskazane w DTR producenta
- 2 wymiana filtra powietrza
- 3 wymiana filtra oleju
- 4 czyszczenie/wymiana siatki filtracyjnej
- 5 Kontrola/ dokręcenie zacisków w szafie sterowniczej oraz kontrola nastaw transformatora sterowniczego
- 6 Kontrola / dokręcenie śrubunków
- 7 Ogólna konserwacja / czyszczenie
- 8 Wymiana oleju CompAir - 4000
- 9 Wymiana separatora
- 10 Kontrola działania zaworu bezpieczeństwa

Dodatkowo przeгляд i konserwacja obejmuje urządzenia towarzyszące tj. :

- 1 kontrola/wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza
- 2 kontrola pracy separatora oleju
- 3 kontrola pracy spustów kondensatu
- 4 kontrola działania zawrów odcinających
- 5 Filtr sprężonego powietrza - należy wymienić wkłady filtra klasy B, C oraz dren automatyczny (EF1).

\*\* Zakres przeglądu i konserwacji sprężarki L-05 obejmuje wszystkie wymagane przez producenta czynności po 1500,3000,4500,6000 godzin pracy w szczególności:

- 1 Kontrolę lampek kontrolnych i informacji o usterkach
- 2 Spuszczenie kondensatu ze zbiornika
- 3 Kontrola pracy automatycznego spustu kondensatu(opcja)
- 4 Kontrola poziomu oleju
- 5 Wymiana oleju (patrz zalecane gatunki oleju)
- 6 Wymiana filtra oleju
- 7 Wymiana separatora oleju
- 8 Wymiana filtra powietrza
- 9 Czyszczenie z zewnątrz chłodnicy
- 10 Kontrola zaworu dławiącego
- 11 Kontrola szczelności układu olejowego
- 12 Wymiana węży olejowych
- 13 Czyszczenie wnętrza sprężarki (sprężonym powietrzem)
- 14 Czyszczenie węża odsysającego olej
- 15 Czyszczenie filtra powietrza
- 16 Kontrola napięcia pasków klinowych

Dodatkowo przeгляд i konserwacja obejmuje urządzenia towarzyszące tj. :

- 1 przeгляд osuszacza ziębniczego
- 2 kontrola/wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza
- 3 kontrola pracy separatora oleju
- 4 kontrola pracy spustu kondensatu

\*\*\* Zakres przeglądu i konserwacji osuszacza DPS 7 BMH obejmuje wszystkie wymagane przez producenta czynności po 2 latach pracy w szczególności:

- 1 Kontrola optyczna i działania
- 2 czyszczenie

- 3 kontrola zamocowania przewodów i zacisków
- 4 Kalibracja czujnika punktu rosy
- 5 wymiana wkładu filtra
- 6 wymiana tłumika rozprężnego

Dodatkowo przegląd i konserwacja obejmuje urządzenia towarzyszące tj. :

- 1 kontrola/wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza
- 2 kontrola pracy spustów kondensatu
- 3 kontrola działania zawrów odcinających
- 4 kontrola/wymiana wkładów filtrów sprężonego powietrza
- 5 Filtr sprężonego powietrza - należy wymienić wkłady filtra klasy B, C oraz dren automatyczny (EF1).

Przegląd i konserwacja nie obejmuje:

- 1 Katalizator/ węgiel aktywny wymiana
- 2 wymiana demistra SD2
- 3 wymiana uszczeltek w zaworach (V1-V4 + RV1-2)
- 4 Wymiana adsorbentu

**2 Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje:**

- 1 wszystkie koszty robocizny - wraz z narzutami;
- 2 koszty dojazdu;
- 3 koszty materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
- 4 koszty transportu wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

**3 Wynagrodzenie ryczałtowe netto za przegląd i konserwację wynosi**

słownie ..... - zł

**4 Podatek VAT za przegląd i konserwację wynosi**

słownie ..... - zł

**5 Wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonanie przedmiotu zlecenia wynosi**

słownie ..... - zł

.....  
miejsce sporządzenia i data

.....  
podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy