

Warunki gwarancji dźwigu

Zamówienie współfinansowane jest ze środków pochodzących z budżetu państwa w ramach działania programu wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej

POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE**PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

pn. Przebudowa części pomieszczeń budynku Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie na potrzeby Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji przy ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie

1. Przedmiot zamówienia.

Przebudowa części pomieszczeń budynku Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Szczecinie na potrzeby Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej i Transplantacji przy ul. Sokołowskiego 11 w Szczecinie (nr ewid. gruntów: działka nr 2/10 z obrębu 4015)."

2. Przedmiot gwarancji.

Gwarant udziela gwarancji jakości na dźwig szpitalny, dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, określonego w pkt 1 powyżej.

3. Gwarant.

Gwarantem jest Wykonawca przedmiotu zamówienia :

4. Uprawniony z tytułu gwarancji.

Uprawnionym z tytułu utrzymania gwarancji jest Zamawiający :
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespołowy w Szczecinie, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

5. Okres gwarancji.

Termin obowiązywania gwarancji wynosi miesięcy*(*zgodnie z oferowanym okresem gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia) - kryterium oceny ofert) licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia,.

6. Obowiązki Gwaranta.

W określonym w pkt 5 powyżej okresie gwarancji, Gwarant jest zobowiązany do usuwania wad w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz usterek dźwigu, rozumianych jako dysfunkcje dźwigu uniemożliwiające korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem, niewynikające z wad istniejących w momencie wydania dźwigu oraz wykonywania okresowych przeglądów i czynności konserwacyjnych. wykonywania **bezpłatnego** utrzymania gwarancyjnego dźwigu w okresie trwania gwarancji.

7. Szczegółowy zakres i Warunki Gwarancji dźwigu.

7.1. Zakres gwarancji dźwigu obejmuje :

Znak sprawy: EP/220/64/2019

- 7.1.1. konserwację okresową;
- 7.1.2. utrzymanie sprawności dźwigu.
- 7.2. Konserwacja okresowa.
- 7.2.1. Konserwacja okresowa jest przeprowadzana w terminach określonych w przepisach Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).
- 7.2.2. Zakres konserwacji okresowej.
- a. Wykonywanie okresowych przeglądów dźwigu.
 - b. Okresowe pomiary elektryczne dźwigu.
 - c. Przygotowanie dźwigu do badań okresowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego i udział w tych badaniach – w tym m.in. przygotowanie balastów do prób obciążeniowych dźwigu.
 - d. Prace porządkowe w pomieszczeniach dźwigu.
 - e. Bezwzględne, jednak nie później niż do 30 minut przystąpienie o każdej porze doby do uwolnienia osób uwięzionych w dźwigu na telefoniczne wezwanie Zamawiającego lub osoby uwięzionej w przypadku łączności kabiny dźwigu z Wykonawcą.
- 7.3. Obsługa awaryjna i eksploatacyjna.
- 7.3.1. Obsługa ciągła awaryjna i eksploatacyjna dźwigu obejmuje usuwanie awarii , usterek, zakłóceń w pracy, wykonywanie napraw, wymian osprzętu i części zamiennych oraz wymian wszystkich urządzeń, podzespołów, elementów instalacji i wyposażenia dźwigu.
- 7.3.2. Obsługa ciągła awaryjna i eksploatacyjna odbywa się na wezwanie Zamawiającego - telefoniczne, pisemne , faxem lub e-mail o każdej porze doby – niezależnie od tego czy jest to dzień roboczy czy świąteczny.
- 7.3.3. Czas reakcji obsługi ciągłej awaryjnej i eksploatacyjnej – w ciągu 1 godziny od wezwania przystąpienie do usuwania awarii , usterek, zakłóceń w pracy, wykonywania napraw, wymian osprzętu i części zamiennych oraz wymian wszystkich urządzeń, podzespołów, elementów instalacji i wyposażenia dźwigu.
- 7.4. Materiały i części zamienne do utrzymania gwarancyjnego dźwigu.
- Gwarant zapewnia bezpłatnie wszystkie materiały , części zamienne, urządzenia, podzespoły, elementy instalacji i wyposażenia dźwigu dla potrzeb utrzymania gwarancyjnego dźwigu.
- 7.5. Gwarant jest zobowiązany do prowadzenia książki konserwacji dźwigu i pisemnego odnotowywania w nich wszystkich przeglądów okresowych, konserwacji i prac serwisowych.
- 7.6. Konserwację i obsługę należy prowadzić zgodnie z :
- dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) producenta urządzeń,
 - książkami rewizji urządzeń dźwigowych,
 - obowiązującymi przepisami dozoru technicznego,
 - obowiązującymi przepisami eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.

8. Wymagania kwalifikacyjne do utrzymania gwarancji dźwigu.

8.1. Gwarant musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do utrzymania gwarancji dźwigu, poprzez wykazanie, że Wykonawca dysponuje :

- a) co najmniej (2) dwiema osobami posiadającymi kwalifikacje do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacją i sieci **grupy 1**, w tym jedna **typu „E”** i jedna **typu „D”** w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno- pomiarowym na :
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV,
 - aparaturę kontrolno-pomiarową oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji j.w.;

Wszystkie osoby wykonujące świadczenia w ramach udzielonej gwarancji muszą posiadać dodatkowo **uprawnienia dozorowe** do przeprowadzania konserwacji i remontów urządzeń dźwigowych objętych przedmiotem zamówienia, podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego.

9. Współdziałanie Gwaranta i Zamawiającego.

9.1. Gwarant jest zobowiązany współdziałać z Zamawiającym w sprawach związanych z udzieloną gwarancją.

8.9. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

GWARANT :

.....
(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)