



Szczecin 02.04.2024r.

EG.220.10.2024.MG

Odpowiedzi do Zaproszenia do składania ofert na dzierżawę 6 szt. maszyn do czyszczenie podłóg wraz z usługą serwisową oraz szkoleniem pracowników na potrzeby Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Szczecinie

Zestaw nr 1

Zamawiający oczekuje:

4.3 Za części eksploatacyjne Dzierżawca uznaje wszystkie części podlegające fizycznemu zużyciu w trakcie pracy maszyny, wskazane w instrukcji serwisowania jako podlegające cyklicznym przeglądom takie jak m.in. ssawa po 200mh, gumy uszczelniające ssawy, wąż spustowy itp.

Nasze pytanie :

1. Czy Zamawiający oczekuje wymiany ssawy po każdych przepracowanych 200mh?

Odpowiedz:

Zamawiający nie oczekuje wymiany ssawy po każdych przepracowanych 200mh.
Zamawiający podkreśla konieczność wymiany każdej części eksploatacyjnej gdy ulegnie zmniejszeniu jej żywotność, tak aby dzierżawiony sprzęt nie utracił właściwości początkowych.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje treść SOPZ, w pkt 4.3:

„Za części eksploatacyjne Dzierżawca uznaje wszystkie części podlegające fizycznemu zużyciu w trakcie pracy maszyny, wskazane w instrukcji serwisowania jako podlegające cyklicznym przeglądom takie jak m.in. ssawa, po 200mh gumy uszczelniające ssawy, wąż spustowy itp”.

Poprawiony Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania Ofert został umieszczony na stronie internetowej Zamawiającego

2. Czy Zamawiający oczekuje wymiany samych gum ssawy po każdych 200mh?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wymiany gum ssawy po każdych 200mh

3. Czy Zamawiający oczekuje wymiany węży spustowych po każdych 200mh

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje wymiany węży spustowych po każdych 200mh.
Zamawiający podkreśla konieczność wymiany każdej części eksploatacyjnej, gdy ulegnie zmniejszeniu jej żywotność, tak aby dzierżawiony sprzęt nie utracił właściwości początkowych.

Lokalizacja:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94



SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
www.spwsz.szczecin.pl
NIP: 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



4. Z jakiej przyczyny należy wymienić ssawę po 200mh, gumy uszczelniające ssawę oraz wąż spustowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje wymiany ssawy po 200mh.

Zamawiający podkreśla konieczność wymiany każdej części eksploatacyjnej gdy ulegnie zmniejszeniu jej żywotność, tak aby dzierżawiony sprzęt nie utracił właściwości początkowych.

5. Czy zamawiający przewiduje pracę z „agresywnymi” środkami np. do dezynfekcji, które mogły by mieć wpływ na szybkie uszkodzenie w/w materiałów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje pracy z „agresywnymi” środkami np. do dezynfekcji, które mogłyby mieć wpływ na szybkie uszkodzenie w/w materiałów. Zamawiający określił w pkt 1.1 oraz w pkt 1.2 SOPZ, jakie środki będą stosowane:

1. Środki czyszczące dedykowane dzierżawionym maszynom:

1.1 Dzierżawca w dzierżawionych maszynach będzie stosował klasyczne i ogólnodostępne na rynku detergenty. Wobec tego Wyzierżawiający w umowie dzierżawy nie może zastrzec stosowania przez Dzierżawcę konkretnego detergentu dla dzierżawionych szorowarek.

1.2 Wyzierżawiający może przedstawić jednak i zastrzec listę minimum 3 różnych i ogólnodostępnych detergentów pochodzących od różnych producentów (lub opisać ich właściwości i skład), których użycie nie będzie powodowało utraty gwarancji maszyn.

6. Czy Zamawiający oczekuje wymiany tylko zgodnej z zapisami w DTR oraz zaleceniem producenta?

Odpowiedź:

Wszelkie zapisy dotyczące serwisu zostały ujęte w § 5 Umowy oraz w pkt 4 Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający oczekuje:

6.2 Każda z dostarczonych maszyn winna posiadać minimum dwa rodzaje padów, całkowicie naładowaną baterię i być całkowicie przygotowana do użytkowania.

Nasze pytanie:

1. Ile sztuk padów powinniśmy dostarczyć z każdego rodzaju z chwilą dostawy maszyn?

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o dostarczenie co najmniej po 2 sztuki z każdego rodzaju padów do każdej maszyny.

2. Jakie kolory padów powinny być dostarczone (w oparciu o podłoże na jakim mają pracować ?)

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o dostarczenie padów w kolorze czerwonym i czarnym do każdej maszyny.

3. Czy Zamawiający przewiduje dalsze zlecenia na dostarczenie bezpłatnie padów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje dalszych zleceń na **bezpłatną** dostawę padów.

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokółowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94



SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SZCZECINIE

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
www.spwsz.szczecin.pl
NIP: 851-25-37-954 REGON: 000290274
Numer rejestrowy w BDO 000028674
PEKAO S.A. 57 1240 6292 1111 0010 7358 3739



Nasze pytanie:

Rozumiemy, że z chwilą dostawy urządzenia są uzbrojone w szczotki (1 kpl szczoteki) oraz uchwyty padów, a każdą kolejną szczotkę Zamawiający zamawia na kolejne zlecenie z założeniem, że przez cały okres wynajmu Zamawiający przewiduje zakup tylko dodatkowych dwóch szczotek?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że maszyny czyszcząco – szorujące winny posiadać szczotkę i uchwyt padów co stanowi pkt 2.4 Szczegółowego Przedmiotu Zamówienia.

Zamawiający na chwilę obecną nie potrafi przewidzieć i sprecyzować ilości zleceń na zakup szczotek przez czas trwania umowy.

1. Ile godzin pracy każdego z urządzeń przewiduje Zamawiający w ciągu jednego miesiąca?

Odpowiedź:

Zamawiający przewiduje ok. 8h pracy na dobę każdego z urządzeń tj. ok. 244h pracy jednej maszyny w ciągu jednego miesiąca.

2. Jakie szczotki powinny być dostarczone (w oparciu o podłoże na jakim mają pracować?)

Odpowiedź:

Zamawiający prosi o dostarczenie szczotek o średniej twardości.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjnych
Klaudiusz Dziubala

Lokalizacje:

71-455 Szczecin, ul. Arkońska 4
Centrala: 91 813 90 00
Fax. 91 813 90 09

70-891 Szczecin, ul. A. Sokołowskiego 11
Centrala: 91 442 72 00, 91 442 72 13
Fax. 91 462 04 94

